

Отдел ГИБДД ОМВД России по городу Артему

**ПРЕДПИСАНИЕ № 5**

Юридическому лицу: в лице исполняющего обязанности директора КГ ОБУ «Коррекционная школа интернат III – IV видов», Богзиной Елене Валерьевне.

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица юридического лица, организации, уполномоченного лица индивидуального предпринимателя)

В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, правил, стандартов, технических норм и иных требований нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного движения, выявленных в соответствии с актом проверки № 8 от 20.03.2017г.

выявленных « 20 » марта 2017г плановой проверкой.

Постановление Правительства Российской Федерации № 647 от 29.06.1995 г (пункт 18);  
Постановление Правительства Российской Федерации № 938 от 12.08.1994 г (пункт 3);  
статья 20 Федерального закона № 196-ФЗ от 10.12.1995 года. «О безопасности дорожного движения»;  
статья 18 Федерального закона № 196-ФЗ от 10.12.1995 года. «О безопасности дорожного движения».

(нарушенные обязательные требования безопасности)

Вам предлагается организовать выполнение следующих мероприятий:

№ п/п	Меры по устранению нарушений	Срок устранения нарушений	Отметка о выполнении
1	Организовать ежемесячно сверки с подразделениями Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, сведений о дорожно-транспортных происшествиях с участием принадлежащих Вам транспортных средств. (Постановление Правительства Российской Федерации № 647 от 29.06.1995 г (пункт 18))	20.04.2017 г	
2	Изменить регистрационные данные в подразделении Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации на автомашинах 222335 государственный регистрационный знак Х944АУ/125, TOYOTA EMINA государственный регистрационный знак Р038ТР/25 в связи с изменениями наименования юридического лица. Постановление Правительства Российской Федерации № 938 от 12.08.1994 г (пункт 3)	20.04.2017 г	

3	<p>Заключить договор со специализированной организацией, по техническому обслуживанию и ремонту транспортного средства TOYOTA EMINA государственный регистрационный знак P038TP/25 .</p> <p>(статья 20 Федерального закона № 196-ФЗ от 10.12.1995 года. «О безопасности дорожного движения»)</p>	20.04.2017 г	
4	<p>Произвести техническое обслуживание и ремонт транспортного средства TOYOTA EMINA государственный - регистрационный знак P038TP/25.</p> <p>(статья 18 Федерального закона № 196-ФЗ от 10.12.1995 года. «О безопасности дорожного движения»)</p>	20.04.2017 г	

Информацию о ходе выполнения предписания прошу предоставить по адресу: город Артем улица Воровского дом 13, кабинет №5.

до « 20 » апреля 2017 г.

**В случае невыполнения предписания Вы будете привлечены к ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях**

Начальник ОГИБДД ОМВД  
России по городу Артему  
Майор полиции  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017 г.

Предписание получил:  
« 20 » марта 2017 г.



Е.В. Резниченко

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Приморскому краю  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Артёмовского городского округа УНД и  
ПР Главного управления МЧС России по Приморскому краю  
Г. Артем, ул. Кооперативная, 2, тел: 4-26-50, e-mail: ond\_artem@mchs25.ru  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 22/1/1**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

*Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа интернат III-IV видов, Исполняющая обязанности директора Богнина Елена Валерьевна*  
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки от 14 марта 2017 года № 22 и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 21.03.2017 года по 29.03.2017 года проведена плановая / выездная проверка:

*Главным государственным инспектором Артёмовского городского округа по пожарному надзору Даниленко Павлом Ивановичем; Старшим экспертом сектора судебных экспертиз ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Приморскому краю Хомяковым Константином Сергеевичем*  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

*Краевого государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа интернат III-IV видов, г. Артем, ул. Фрунзе, 4*  
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *Исполняющая обязанности директора Богниной Е.В., заведующим хозяйством Красиным Павлом Викторовичем*  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На путях эвакуации каждого этажа здания (коридоры, лестничные клетки) отсутствует фотолюминисцентная эвакуационная система.	Ст.1 ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ; п. 1 ч. 2 ст. 1, ч.1, ст.6,4,53,84 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, п. 33,43 ППП в РФ, п. 4.1и Примечание 2, п. 4.2,4.2.1,5.3,5.3.9 ГОСТ Р 12.2.143-2009 г.	10.08.2018	
2.	Помещение спальни комнаты на третьем этаже здания, предназначенное для одновременного пребывания более 10 человек, имеет	СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" п. 6.12	20.04.2017	

	один эвакуационный выход			
3.	В цокольном этаже здания коридор перед кабинетом технологии загромождён различными материалами.	Правила противопожарного режима в РФ п. 36 б	20.04.2017	
4.	В складском помещении цокольного этажа здания установлена штепсельная розетка.	Правила противопожарного режима в РФ 348	20.04.2017	
5.	Внутри складского помещения в цокольном этаже здания установлен выключатель освещения помещения.	Правила противопожарного режима в РФ п. 349	20.04.2017	
6.	Руководителем объекта не обеспечена очистка территории объекта от горючего мусора.	Правила противопожарного режима в РФ 77	20.04.2017	
7.	В помещении гаража не обеспечен сбор использованных обтирочных материалов в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой.	Правила противопожарного режима в РФ п. 27	20.04.2017	
8.	По периметру наземных резервуаров, предназначенных для хранения горючего топлива, не предусмотрено земляное обвалование, рассчитанное на гидростатическое давление разлившейся жидкости.	СНиП 2.11.03-93 "Склады нефти и нефтепродуктов" п. 3.6	10.08.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор  
Артемовского городского округа по пожарному  
надзору Даниленко Павел Иванович  
(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по  
пожарному надзору)

" 28 " 03 2017 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

" 28 " 03 2017 г.



Исполняющая обязанности директора  
Богина Елена Владимировна  
(должность, фамилия, инициалы)

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору